Zestawienie wskaźników zanieczyszczeń ścieków w zakresie spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód
Oczyszczalnia Ścieków Konin - Prawy Brzeg styczeń-czerwiec 2016

data	Q	ChZT*		wymagania		BZT*		wymagania		Zaw.og. *		wymagania		azot ogólny *		wymagania		Fosfor ogólny*		wymagania		Chlorki*		wymagania		Siarczany*		wymagania		Ekstr. et.*		wymagania	
2016	m3/d	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena
		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia	
śr.	7850	1565	46,0	125mg/l	tak	824	5,5	15mg/l	tak	634	11,4	35mg/l	tak	99,9	6,9	10mg/l	tak	16,7	0,80	1,0mg/l	tak	220	210	1000mg/l	tak	95	124	500mg/l	tak	114,2	<2	50mg/l	tak

Zestawienie wskaźników zanieczyszczeń ścieków w zakresie spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód
Oczyszczalnia Ścieków Konin - Lewy Brzeg styczeń-czerwiec 2016

Q	ChZT*		wymagania		BZT*		wymagania		Zaw.og. *		wymagania		azot ogólny *		wymagania		Fosfor ogólny*		wymagania		Chlorki*		wymagania		Siarczany*		wymagania		Ekstr. et.*		wymagania	
m3/d	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena	sur.	ocz.	wg poz-	ocena
	mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia		mg/l	mg/l	wolenia	
2866	2253	43,8	125mg/l	tak	918	5,3	15mg/l	tak	1182	12,2	35mg/l	tak	112,6	4,7	10mg/l	tak	23,7	0,95	1,0mg/l	tak	183	175	1000mg/l	tak	81	159	500mg/l	tak	92,9	<2	50mg/l	tak