



Konin, dnia 18.07.2022 r.

## WYJAŚNIENIA NR 7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę rozdzielni na Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg 59045”.

### Nr sprawy DOP/7/451/2022

Na podstawie § 41 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie” Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

### Pytanie 1:

W załączniku nr 1 w punkcie nr 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje, ppkt. 10) Montaż szaf FA, FC, FT i FQ. Pytanie brzmi:

Czy w/w szafy należy też prefabrykować i czy są one objęte tym postępowaniem? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji od tych szaf ( to jest, kompletne zestawienie aparatów i rysunki montażowe).

### Odpowiedź 1:

Tak, szafy należy prefabrykować i są objęte postępowaniem. Dokumentacja wykonawcza tych szaf jest w tomie E4 - 59045 OSLB\_Potrzeby\_własne, tom E5 - 59045\_OSLB\_Telemechanika, Tom E6 - 59045 OSLB\_Pomiar\_energii\_elektrycznej.

Szafy wyposażone mają być zgonie ze schematem elektrycznym przedstawionym w dokumentacji wykonawczej a na schematach są opisane parametry urządzeń oraz zamieszczony jest widok rozmieszczenia aparatów w szafie.

Wykonawca winien wycenić szafę zgodnie ze schematami elektrycznymi przedstawionymi w dokumentacji.

### Pytanie 2:


Tom E4 ( szafy FA i FC) nie jest w folderze "Projekty uzgodnione z Energa " czy to znaczy że należy je uzgodnić na etapie wykonywania robót i kto poniesie koszty ewentualnych zmian jeśli takie będą ?



## Odpowiedź 2:

Tom E4 nie podlega uzgodnieniom z Energa Operator – nie trzeba tego uzgadniać – to jest wewnętrzna instalacji PWiK.

Pełnomocnik Zamawiającego /  
Zarządu Spółki / Inspektor  
Ochrony Danych - IOO  
Kierownik  
Działu Organizacyjno-Prawnego

  
Sebastian Szczerba