



Konin, dnia 17.10.2024 r.

## WYJAŚNIENIA NR 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Modernizację gospodarki osadowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie**”.

**Nr sprawy DOP/2/451/2024**

Na podstawie § 41 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie” Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

### **Pytanie 1:**

Prosimy o podanie informacji czy na oczyszczalnię ścieków są przywożone lub dopływają ścieki pochodzenia

- Przemysł ciężki
- Przemysł chemiczny
- Przemysł mleczarski
- Zakłady przetwórstwa mięsnego.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że na oczyszczalnię ścieków są przywożone lub dopływają ścieki pochodzenia przemysłu mleczarskiego oraz przemysłu przetwórstwa mięsnego.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o udostępnienie najświeższych badań ścieków i osadów (minimum dwa ostatnie).

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień udostępnia badania ścieków i osadów.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie czy program SCADA, do którego ma zostać wpięta linia odwadniania jest objęty gwarancją.

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający informuje, że program SCADA nie jest objęty gwarancją.

Kierownik  
Działu Organizacyjno-Prawnego

Patrycja Krzemieńska

Dyrektor Techniczny

Krzysztof Baranowski

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Jaskólski