

Zestawienie wskaźników zanieczyszczeń ścieków w zakresie spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód Oczyszczalnia Ścieków Konin - Lewy Brzeg 2024 r. (WLOT)

L.p.	doba kontrolna	ChZT	BZT	Zawiesina ogólna	Azot ogólny	Fosfor ogólny	Chlorki	Siarczany	Ekstrakt eterowy
	2024	sur.	sur.	sur.	sur.	sur.	sur.	sur.	sur.
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	27/28.08.	1 580,00	860,00	510,00	94,50	18,60	220,00	73,00	105,00
2	10/11.09.	2 950,00	1 350,00	850,00	69,30	14,40	210,00	51,00	100,00

Zestawienie wskaźników zanieczyszczeń ścieków w zakresie spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód Oczyszczalnia Ścieków Konin - Prawy Brzeg 2024 r. (WLOT)

L.p.	doba kontrolna	ChZT	BZT	Zawiesina ogólna	Azot ogólny	Fosfor ogólny	Chlorki	Siarczany	Ekstrakt eterowy
	2024	sur.	sur.	sur.	sur.	sur.	sur.	sur.	sur.
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	27/28.08.	1 480,00	620,00	770,00	108,00	15,60	320,00	54,00	128,00
2	10/11.09.	1 500,00	570,00	670,00	79,60	12,50	240,00	37,00	110,00

Zestawienie wyników badań osadu do odwodnienia

Lp.	data poboru	sucha pozostałość	straty organiczne
	2024	%	%
1	10.09	1,70	75,10
2	24.09	1,90	79,30