

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Siedziba Spółki:
62-510 Konin, ul. Poznańska 49
tel. 63 245-94-75, tel./fax 63 245-83-80
NIP 665-000-13-26 REGON 310025137
Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000099912
Wysokość kapitału zakładowego
130 808 095,00 zł



Konin, dnia 12.06.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 3 SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowa inteligentnego systemu elektroenergetycznego”.

Nr ogłoszenia w TED 2025/S 95-319371, nr sprawy DOP/3/451/2025

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

Pytanie nr 1:

Czy kable SN pomiędzy stacjami transformatorowymi i złączami ZKSN mają zostać wymienione na niepalne zgodnie z Dyrektywą CPR?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że kable SN pomiędzy polami transformatorowymi Stacji SN a transformatorami w budynku Rozdzielni należy stosować zgodnie z Dyrektywą CPR. Istniejące złącza ZK-TYM 1-3 jak i projektowane ZK-TYM 4 są złączami tymczasowymi budowanymi na czas modernizacji. Złącze ZKSN Powa Topiec znajduje się w odległości 300 m od stacji SN, tak więc te kable pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Waldefnar Jaskólski

Kierownik
Biura Organizacyjno-Prawnego
Patrycja Krzemińska