



Konin, dnia 11.03.2026 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Modernizację pompowni ścieków PS 17 ul. Popiełuszki wraz z bezwykopową modernizacją rurociągu tłoczego**”.

Nr sprawy DOP/2/451/2026

W dniach 09-10.03.2026 r. do Zmawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, w brzmieniu:

Wniosek nr 1:

„W załączniku nr 1a OPZ, w punkcie II, podpunkt b, Zamawiający zawarł zapis:
Należy przedstawić analizę ekonomiczną w zakresie:

- zużycia energii w przeliczeniu na kWh/m³ przetłoczonych ścieków
- koszt zakupu
- analiza kosztów eksploatacji w okresie 10 lat

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie zapisów lub ich wykreślenie.

1. Czy przez „koszt zakupu” Zamawiający rozumie jedynie cenę jednostkową samej pompy, czy również koszty towarzyszące jej uruchomieniu, takie jak: — koszt dostawy, — koszt montażu, — akcesoria niezbędne do prawidłowego działania (np. prowadnice, kolana sprzęgłowe, armatura), — koszty sterowania i automatyki?

2. Czy analiza kosztów eksploatacji na okres 10 lat ma uwzględniać również koszty serwisu, części zamiennych, przeglądów oraz ewentualnych napraw, czy analizie podlega jedynie koszt zużycia energii?

Jeżeli analiza ma zawierać koszty serwisu, części zamiennych i napraw, prosimy o podanie planowanych stawek PWiK za wykonywanie tych czynności przez okres 10 lat, mając na uwadze fakt, że w ramach czynności gwarancyjnych Wykonawca nie jest odpowiedzialny za eksploatację obiektu i standardowe czynności eksploatacyjne wynikające z DTR urządzeń.

Wnosimy o rozważenie rezygnacji z pozycji „koszt zakupu” w analizie ekonomicznej lub jej doprecyzowanie.

Wnosimy o rozważenie rezygnacji z pozycji „analiza kosztów eksploatacji na okres 10 lat” – (data wpływu 09.03.2026 r.)

Wniosek nr 2:

„1. W związku z przedłużającym się procesem pozyskania ofert od podwykonawców/dostawców, wynikającym ze złożoności przedmiotu zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kolejne wydłużenie terminu złożenia oferty cenowej o minimum 7 dni.

Pomimo wcześniejszego skorzystania z uprzejmości Zamawiającego i uzyskania zgody na przedłużenie terminu, nadal oczekujemy na kluczową ofertę podwykonawcy, niezbędną do rzetelnego i kompletnego przygotowania naszej propozycji. Dodatkowy czas umożliwi nam właściwe oszacowanie kosztów,



przeprowadzenie pełnej analizy dokumentacji oraz uwzględnienie wszystkich istotnych elementów realizacji zamówienia.

Mając na uwadze dążenie do złożenia oferty spełniającej w pełni Państwa wymagania, liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

2. W załączniku nr 1a OPZ, w punkcie II, podpunkt d, Zamawiający zawarł zapis: W komorze projektuje się wydłużenie istniejącej rury wznosnej DN 150 tłoczącej ścieki z komory w przypadku awaryjnego obejścia istniejącej przepompowni. Rurociąg należy zakończyć króćcem przyłączeniowym pod pompę, która docelowo będzie użytkowana na danym obiekcie. Do komory doprowadzić instalację elektryczną (zasilanie i sterowanie pompą).

Prosimy o doprecyzowanie i doszczegółowienie oczekiwań Zamawiającego, w jaki sposób ma zostać poprowadzone i zamocowane projektowane przedłużenie rury wznosnej DN 150 oraz gdzie dokładnie w komorze ma znajdować się króciec przyłączeniowy pod pompę (jakiej pompy)? Czy należy przewidzieć instalację pompową? Do czego ma służyć ta pompa? Dodatkowo proszę o wskazanie wymagań dotyczących trasy oraz parametrów instalacji elektrycznej (zasilania i sterowania), którą należy doprowadzić do komory.

3. Prosimy o podanie gabarytów zbiornika komory krat wraz z podaniem głębokości rurociągu dopływowego.
4. Prosimy o informację czy włącz na komorze krat podlega wymianie?"- (data wpływu 10.03.2026 r.)

Wniosek nr 3:

- „1. W załączniku nr 1a OPZ, w punkcie II, podpunkt h „Wentylacja”, Zamawiający zawarł zapis: W bilansie powietrza powinno występować niewielkie nadciśnienie.

Czy dla pompowni ścieków zaprojektować wentylację grawitacyjną, która z uwagi na zależność od zmiennych warunków atmosferycznych nie umożliwia zapewnienia kontrolowanego bilansu powietrza ani stałego nadciśnienia? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wymagania zapewnienia w bilansie powietrza niewielkiego nadciśnienia.

2. W załączniku nr 1a OPZ, w punkcie II, podpunkt b „Pompy”, Zamawiający zawarł zapis: współczynnik zużycia energii o wartości nie większej niż 0,145 kWh/m³.

Wskazani przez Państwa producenci pomp nie zapewnią takiego zużycia energii. Prosimy o podanie producenta pomp, który zapewni osiągnięcie takiego współczynnika zużycia energii?" – (data wpływu 10.03.2026 r.)

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe wnioski wpłynęły po upływie terminu, w którym Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ - **Zamawiający na podstawie § 41 ust. 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie” pozostawia przedmiotowe wnioski bez rozpoznania.**

PREZES ZARZADU

Waldemar Jaskólski