



Konin, dnia 11.05.2026 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA SWZ NR 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę rozdzielni na Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg 59045”.

Nr sprawy DOP/4/451/2026

Na podstawie § 41 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie” Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. Treść niniejszych zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

Pytanie 1:

1. W związku z zapisami SWZ, zgodnie z którymi załącznikiem do oferty ma być wypełniony przedmiar robót („Przedmiar Przebudowa rozdzielni SN na terenie OSLB.xlsx”), a rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o kosztorys ofertowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści przedmiaru w następującym zakresie:

a) **Dostosowanie do wyjaśnień:** Prosimy o zmianę w poz. 29 przedmiaru dotyczącej wysokości podłogi podniesionej z 1150 mm na 750 mm – zgodnie z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią w „Wyjaśnieniach SWZ nr 3, pkt 2”.

b) **Neutralność technologiczna:** Z uwagi na zapisy pkt V OPZ, dopuszczające stosowanie materiałów równoważnych, prosimy o usunięcie z przedmiaru nazw własnych urządzeń/typów w celu zapewnienia uczciwej konkurencji (anonimizację zapisów), tj.:

- w poz. 53: usunięcie „typu RELF 15,5”,
- w poz. 61: usunięcie „CHM 24kV 70-240”,
- w poz. 66 i 67: usunięcie „CHE-I 24kV 70-24”.

Powyższa prośba wynika z faktu, że przedmiar jest zablokowany do edycji, co uniemożliwia Wykonawcy samodzielne naniesienie zmian wynikających z udzielonych wyjaśnień oraz zasad dotyczących oferowania rozwiązań równoważnych.

Odpowiedź 1:

Ad a) Zamawiający informuje, że dokonał zamiany w przedmiarze. Poprawiony przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Ad b) Zamawiający informuje, że opisy urządzeń użyte zostały w celu określenia minimalnych wymagań Zamawiającego. Zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 OPZ pkt. V Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych:



“V. W dokumentacji projektowej mogą występować znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące przedmiot zamówienia. Zamawiający wskazuje, że nie są one wiążące, dlatego należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy **równoważne** opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, na etapie realizacji zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Z uwagi na fakt, iż wszelkie obliczenia zostały dokonane przez projektanta dla materiałów wskazanych w projekcie i dowolne zastąpienie przez Wykonawcę materiałów innymi może spowodować nie uzyskanie parametrów projektowanych, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.

Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.”

Pytanie 2:

W związku z analizą dokumentacji przetargowej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zasadności ujęcia w przedmiarze robót (plik: „Przedmiar Przebudowa rozdzielni SN na terenie OSLB.xlsx”) pozycji nr 48 oraz 49.

Z analizy pozostałych elementów dokumentacji (projektu budowlanego /wykonawczego oraz opisu technicznego) nie wynika konieczność montażu aparatury ujętej w tych pozycjach. W związku z powyższym prosimy o wskazanie:



1. Gdzie dokładnie (w której części instalacji/rozdzielni) należy zabudować wyszczególnione odłączniki wraz z napędami?
2. Czy powyższe pozycje nie stanowią omyłki i nie powinny zostać usunięte z przedmiaru robót?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że usunął z przedmiaru robót pozycje nr 48 i 49. Poprawiony przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Ponadto Zamawiający informuje, że usunął z przedmiaru robót poz. 70 i 101.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść pkt. XI.7 SWZ i nadaje mu następujące brzmienie:

„XI.7.

- 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„Oferta na przebudowę rozdzielni na Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg 59045” nie otwierać przed dniem 20.05.2026 r. do godz. 10.30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

lub

- 2) w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca w takiej sytuacji z uwagi na konieczność zapewnienia poufności oferty przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do jej zaszyfrowania, a następnie przekazania Zamawiającemu na adres e-mail: l.p.budna@pwik-konin.com.pl - hasła dostępu do oferty w momencie upływu wyznaczonego terminu na ich otwarcie, tj. 20.05.2026 r. godz. 10.30.

oraz jednocześnie Zamawiający zmienia treść pkt. XII.1 oraz XII.3 SWZ i nadaje im następujące brzmienie:

„XII.1. Oferty należy składać nie później niż do dnia **20.05.2026 r. do godziny 10⁰⁰**, w siedzibie Zamawiającego – **pok. 102 (I piętro) Punkt Kancelaryjny**.

Oferty w formie elektronicznej należy przesać na adres e-mail: l.p.budna@pwik-konin.com.pl.

- 3) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **20.05.2026 r. o godz. 10³⁰**.”

